

Radiatortermostater

Vi har installerat nya radiatortermostater i er lägenhet.

Termostaten har ett reglerområde enl. följande:

0	mekaniskt avstängd (bör inte användas)
*	ca 8 grader (frotskyddsläge)
1	ca 10 grader
3	ca 14 grader
5	ca 18 grader
6	ca 20 grader
7	ca 22 grader

Angivna temperaturer beräknas mitt i rummet, avstängningstemperaturen vid termostaten är ca 1-2 grader högre.

När inställd temperatur (max 22 grader) är uppnådd i rummet stänger termostaten och radiatorn svalnar.

Det är således rätt att radiatorerna är kalla när det är tillräckligt varmt i rummet.

Vid vädring skall termostaterna ställas i läge * .

Motionera gärna termostaterna emellanåt genom att vrida dem mellan läge * och 7 ett par gånger.

Alla termostater i lägenheterna (utom badrum) skall gå upp till läge 7, om inte, felanmäl detta, så byter vi ut dem.